

АКТ

о противопожарном состоянии учреждения

06.08

2019 года

Санкт-Петербург

Мною: инструктором противопожарной профилактики ПЧ(П)
СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»
Сергеевым Андреем Владимировичем (т.417-40-72).

(Ф.И.О., должность)

при проведении мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности по адресу: ТБСУ №262

ул. Версиловская, д.23, ул. 1^я Мая, д.3

(наименование юридического лица (учреждения, объекта), адрес)

составлен настоящий акт совместно с _____

(Ф,И,О, представителя (ей), ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, инструкции ответственного лицу): АПС, СОУЭ имеется.

Наличие систем безопасности: АПС - имеется

СОУЭ - имеется

КТС, ОС, СВН - имеются.

Наличие договора на техническое обслуживание: _____

ООО «Рейдер-КСБ»

Наличие ограждения территории имеется

2. Наличие и исправность внутреннего противопожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на работоспособность):

На присутствии проработано

Количество пожарных кранов, их укомплектованность: _____

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, количество, их исправность, наличие журнала учета огнетушителей:

Укомплектовано в кол-ве 64 шт (130)
7 шт (230)

4. Состояние путей эвакуации: На момент мероприятия путей эвакуации свободны

ГБОУ СОШ № 262

Вх. № 145 от 06.08.19

Исполнял Сергеев

Наличие планов эвакуации, знаков ПБ Планы эвакуации имеются, знаки ПБ в полном объеме

5. Правильность эксплуатации электрооборудования: соответствует ППД в РР

Наличие технического отчёта 2015г(130); 2017г(230)

6. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений: Противопожарный режим в части запрета на курение соблю-дается

7. Наличие основных организационно - распорядительных документов по пожарной безопасности (правила, приказ, инструкции и т.д.), наличие ДПД (звено пожаротушения): Приказы и инструкции имеются, требуется корректировка

8. Организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Требуется обучение ПТМ для руководящих учреждений

9. Наличие предписания ОНД 2017г.

10. Противопожарная агитация и пропаганда (инструктаж, беседа, количество человек):

Проведена беседа о соблюдении требований ПБ, предупреждении ЧС а так же ответственности при их возникновении

Экземпляр акта получил:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

(подпись)

Инструктор противопожарной профилактики ПЧ(П):

Сергеев А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.