



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, [www.78.mchs.gov.ru](http://www.78.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Красносельского района  
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, тел. 735-09-66

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-15-39

г. Санкт – Петербург, ул. Партизана Германа, д.29  
(место составления акта)

12-00

(время,

25.02.2019

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 18 января 2019 года № 2-15-39,

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-  
(вид проверки)

Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.23, лит. А.

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №262 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №262). Юридический адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.21, лит.А; ИНН 7807022750.  
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 06 ” февраля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.  
“ 25 ” февраля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 4 » часа)  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» часов «00» минут «06» февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Тучкова Оксана Михайловна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт – Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ СОШ №262 - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.23, лит.А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

Выявлено, что предписание ОНДПР Красносельского района от 27.04.2018 года №2-15-137/1/1 не выполнено, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены:	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Дверь в помещение кладовой №1 «завхоза» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.
2.	Дверь в помещение кладовой №2 «завхоза» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.
3.	Дверь в помещение кладовой «сыпучих продуктов» на пищеблоке не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.
4.	Дверь в помещение класса труда не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.
5.	Дверь в помещение «книгохранилища» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.
6.	Система АПС находится в неисправном состоянии (отсутствуют кнопки на ручных пожарных извещателях).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ст.51, ст.54, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.86, п.13.13 СП 5.13130.2009; п.61 Правила	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.





	требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Смирнова Т.Е.
18.	Дверь №3 в техническое помещение в подвале не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный за ПБ в ГБОУ СОШ №262 Смирнова Т.Е.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: на 1 л. в 1 экз.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-15-39/1/1 от 25.02.2019 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Карточка учета профилактической работы в области пожарной безопасности: в 2 экз. на 1 л.
10. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тучкова Оксана Михайловна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт – Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 25 ” 02 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 02 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)