

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 262
Красносельского района Санкт-Петербурга



УТВЕРЖДЕНА

Приказ от 08.10.2020 №95-ОД

Директор ГБОУ СОШ № 262

С.М. Чепкин

ПАМЯТКА

ответственному за пожарную безопасность помещения

Ответственный за пожарную безопасность помещения **ОБЯЗАН:**

1. Обеспечивать пожарную безопасность и соблюдение остановленного противопожарного режима.
2. Следить за исправностью электросетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок.
3. Обеспечивать сохранность и исправность огнетушителя, находящегося в помещении.
4. Не допускать курения и применения открытого огня.
5. Не допускать загромождение мебелью, оборудованием и другими предметами проходов, выходы из помещения, доступов к электрическим розеткам и огнетушителям.
6. Не допускать хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворов и др.)
7. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы.
8. По окончании рабочего дня отключить все электрооборудование и электроприборы.

Действия при обнаружении пожара или признаков возгорания:

1. Вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона «112», сообщив адрес организации, название организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество и телефон.
2. Сообщить руководителю учреждения и оповестить окружающих сотрудников.
3. Отключить электроприборы.
4. Принять посильные меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.
5. Покидая помещения закрыть окно, форточки, двери.